



LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELES NOVADA DOME

Brīvības iela 17, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobeles.lv

LĒMUMS
Dobelē

2021.gada 28.oktobrī

Nr.231/13
(prot.Nr.13, 49.§)

Par iesniegumu “Par paredzēto darbību “Vēja elektrostaciju parka “Dobeles” būvniecību Dobeles novadā.””

Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021. gada 2. jūlijā saņēma SIA “Dobeles Wind”, reģistrācijas Nr. 40103786319, (turpmāk – ierosinātājs) iesniegumu par paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “Dobeles” (turpmāk - vēja parks “Dobeles”) būvniecība Dobeles novadā” akceptēšanu. Ierosinātājs ir paredzējis Dobeles novada teritorijā izbūvēt vēja parku “Dobeles” un, ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 11. jūlija atzinumā Nr.5-04/4 ietvertos nosacījumus, realizēt daļu no paredzētās darbības - izbūvēt 1.alternatīvas ietvaros plānotās trīspadsmit vēja elektrostacijas un ar tām saistīto infrastruktūru – ceļus, inženiertīklus, sprieguma paaugstināšanas apakšstacijas. Iesniegumam pievienoti dokumenti – Vēja elektrostaciju parku “Dobeles” un “Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (turpmāk- IVN) un Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 11. jūlija atzinums Nr. 5-04/4 par vēja elektrostaciju parku “Dobeles” un “Pienava” būvniecību Dobeles un Tukuma novados ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk- Atzinums).

Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, dome konstatē šādus faktiskos apstākļus:

Ierosinātājs plāno projekta būvniecību veikt Dobeles novadā uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:

46600010001, 46600010004, 46600010006, 46600010008, 46600010009, 46600010024,
46600010025, 46600010026, 46600010027, 46600010039, 46600010040, 46600010045,
46600010046, 46600010051, 46600010065, 46600010068, 46600010073, 46600010079,
46600010090, 46600010091, 46600010092, 46600010093, 46600010098, 46600010112,
46600010126, 46600010147, 46600010190, 46600010192, 46600010226, 46600010337,
46600010382, 46600010421, 46600020001, 46600020002, 46600020003, 46600020005,
46600020007, 46600020008, 46600020009, 46600020011, 46600020012, 46600020013,
46600020014, 46600020017, 46600020018, 46600020019, 46600020020, 46600020021,
46600020022, 46600020023, 46600020024, 46600020025, 46600020027, 46600020028,
46600020034, 46600020036, 46600020037, 46600020038, 46600020039, 46600020040,
46600020041, 46600020042, 46600020043, 46600020044, 46600020045, 46600020046,
46600020047, 46600020048, 46600020049, 46600020050, 46600020051, 46600020052,
46600020058, 46600020059, 46600020060, 46600020061, 46600020063, 46600020070,
46600020071, 46600020074, 46600030008, 46600040009, 46600040011, 46600040012,

46600040014, 46600040016, 46600040020, 46600040021, 46600040033, 46600040037, 46600040040, 46600040041, 46600040044, 46600040060, 46600040061, 46600040068, 46600010110, 46600010011, 46600010076, 46600010109 (turpmāk- zemes vienības).

Ierosinātais ar 2017.gada 13.janvāra iesniegumu informēja pašvaldību par nodomu izbūvēt vēja parku "Dobele" Dobeles novadā uz iepriekšminētajām zemes vienībām. Pašvaldība 2017. gada 6. februāra atbildes vēstulē Nr. 2.7./291 ierosinātajam norādīja, ka saskaņā ar Dobeles novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 10.35. apakšpunktu, vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu lielāku par 10 kW atļauts izvietot lauku, mežu, ražošanas apbūves un tehniskās apbūves teritorijās tikai tad, ja tas akceptēts detālplānojumā. Vēja parks "Dobele" izbūvei paredzētās zemes vienības atrodas uz meliorētām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, tāpēc bez paredzētās uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamās infrastruktūras – pievedceļu, laukumu, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līniju izbūves, nepieciešams risināt arī lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu pārkārtošanu. Līdz ar to pašvaldība nepiekrīt vēja parka "Dobele" būvniecībai uz zemes vienībām, uz kurām ir izbūvētas koplietošanas meliorācijas sistēmas.

Ierosinātais veica ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru, zinot iepriekšminētos apstākļus. Pašvaldība 2019. gada 4. februārī saņēma paredzētās darbības IVN un 2019. gada 12. jūlijā - Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu, kas sagatavots pamatojoties uz SIA "Eolus", reģ. Nr. 40103392542, (100% SIA "Dobele Wind" kapitāla daļu turētājs) ierosinājumu un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", reģ. Nr. 40003374818, izstrādāto IVN, kura redakcija papildināta 2019. gada 16. maijā un 2019. gada 26. jūnijā. Pamatojoties uz IVN, Atzinumā ir apkopoti būtiskākie izpētes teritorijas raksturojošie apstākļi:

SIA "Eolus" 2019. gada 30. septembrī pašvaldībā ierosināja ar lokālplānojumu veikt grozījumus Dobeles novada domes 2017. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr.3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" (turpmāk - saistošie noteikumi), atceļot 140., 141., 203., 204. un 619. punktus un papildinot 573. punktu un arī aicināja pārvērtēt Dobeles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā atzīmēto nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju atbilstību Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumu Nr. 291 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām" 2. punktā izvirzītajiem nosacījumiem.

Saistošo noteikumu 140.punkts noteic, ka vēja elektrostacijas (turpmāk- VES) ar maksimālo jaudu no 6kW līdz 10kW atļauts izvietot lauksaimniecības teritorijā ārpus Dobeles pilsētas un ciemu robežām, savukārt VES ar maksimālo jaudu lielāku par 10kW atļauts izvietot šajā funkcionālajā zonā tikai tad, ja tas akceptēts detālplānojumā; 141.punkts – ka VES būvniecība atļauta tikai pēc rakstiska saskaņojuma saņemšanas pašvaldībā par būvniecības laikā izmantojamo satiksmes infrastruktūru, tās ekspluatācijas noteikumiem, nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem pirms ekspluatācijas. Papildus jāiesniedz satiksmes organizācijas un materiālu transportēšanas ceļu aprakstu, kurā norāda plānoto būvdarbu, materiālu un izmantojamo ceļu posmus un to izmantošanas laikus. Pēc saskaņojuma saņemšanas tiek noslēgta vienošanās par infrastruktūras izmantošanu un sakārtošanu; 203. punkts – ka minimālais attālums no VES vai sakaru masta līdz blakus zemes robežām ir ne mazāk kā 1,5 reizes no attiecīgās būves augstuma metros; 204. punkts - lai nodrošinātu ceļu dzelzceļu vai arī citu infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju, minimālajam attālumam no VES līdz ceļam, dzelzceļam vai citam nozīmīgam infrastruktūras objektam jābūt vismaz 1,5 reizes lielākam nekā VES maksimālais augstums, ja normatīvajos aktos nav noteiktas citas prasības. Saskaņā ar saistošo noteikumu 619. punktu, ja esošā vai paredzamā objekta darbības un izmantošanas process un/vai ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslas izveidošanu, kas ietekmē kaimiņu pašvaldību teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu, tas ir jāsaskaņo ar attiecīgo kaimiņu pašvaldību.

SIA "Eolus" ierosināja papildināt saistošos noteikumus ar 573. punktu - VES, kura jauda ir lielāka par 20kW, atļauts izvietot lauksaimniecības teritorijā un lokālplānojumā

norādītajās vietās, kā arī apliecināja gatavību segt visus ar saistošo noteikumu grozījumu saistītos izdevumus.

Pašvaldība 2019.gada 24.novembrī saņēma no ierosinātāja analogisku iesniegumu, kurā prasīts ar lokālplānojumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos. Pašvaldība atbildes vēstulē nepārprotami ierosinātājam norādīja, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta pirmo daļu lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai. Pašvaldība nav plānojusi veikt izmaiņas saistošajos noteikumos, jo tie atbilst pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ietver visas normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī atbilst blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentiem.

Ierosinātais, saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta pirmo daļu, 2021.gada 2.jūlijā pašvaldībā vērsies ar iesniegumu un lūdzis akceptēt vēja parka "Dobele" būvniecību Dobeles novadā. Ierosinātais plāno izbūvēt daļu no paredzētās darbības 1.alternatīvas ietvaros plānotajām VES un ar VES saistīto infrastruktūras objektu izbūvi. Dobeles novada domei (turpmāk – dome), saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta otro daļu, ir jāpieņem lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. panta trešo daļu, domei ir jāizdod satura izvēles administratīvais akts, tas nozīmē, ka domei ir rīcības brīvība attiecībā uz izdodamā administratīvā akta saturu likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta otrajā daļā noteiktajā ietvarā.

Ierosinātais ir paredzējis VES izbūvēt zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 46600010045, 46600010079, 46600010046, 46600010093, 46600010147, 46600010090, 46600010068, 46600020040, 46600020070, 46600020052, 46600020025, kuras saskaņā ar saistošo noteikumu grafisko daļu ir atzītas par vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijām, kas robežojas un ir blakus nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām. Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumu Nr.291 "Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām" 2.1.3.apakšpunkts noteic, ka par tādām ir atzīstama lauksaimniecībā izmantojama zeme Dobeles novada pašvaldības teritorijā, kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā ieskaitāmi pašvaldību, komersantu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1 ha), ja nogabala zemes kvalitātes novērtējums nav zemāks par 60 ballēm. Savukārt saistošo noteikumu 571. un 575.punkts noteic, ka vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu, kura kvalitātes novērtējums ir no 45-59 ballēm un uz katras zemes vienības drīkst izvietot vienu viensētu, saimniecības ēkas, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumiem nepieciešamās būves un ar to izmantošanu saistītas inženiertehniskā infrastruktūra. Atzinuma 6.4.1.16.punkta "e" apakšpunkts noteic, ka vēja parka "Dobele" un tām nepieciešamo būvju būvniecība nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās nav pieļaujama, līdzīgi kā to noteic saistošo noteikumu 575.punkts attiecībā uz vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Atzinuma 6.4.1.9.punktā konstatēts, ka saistošo noteikumu 140.punkts noteic, ka VES, kuru jauda ir lielāka par 10kW, būvniecība funkcionālajā zonā ir atļauta, tomēr tas paredz arī nosacījumu, ka VES būvniecībai jābūt paredzētai detālplānojumā. Savukārt saistošo noteikumu 204.punkts noteic ierobežojumu, ka minimālajam attālumam no VES līdz ceļam, dzelzceļam vai citam nozīmīgam infrastruktūras objektam jābūt vismaz 1,5 reizes lielākam par VES maksimālo augstumu. Vēja parkā "Dobele" paredzētā VES būvniecība nenodrošina atbilstību šim nosacījumam. Tādējādi vēja parka "Dobele" būvniecībai ir no saistošo noteikumu kopuma izrietoši ierobežojoši apstākļi, kas nepieļauj šī projekta īstenošanu bez attiecīgā regulējuma maiņas. Tāpat ir konstatējams, ka priekšnoteikums vēja parka "Dobele" būvniecībai ir arī detālplānojumu izstrāde.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir secināms, ka no 2019.gada nav mainījušies lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi un ievērojot lietderības apsvērumus, nav nepieciešams vērtēt citus ar vēja parka "Dobele" būvniecību saistītos jautājumus.

Pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22. panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumu Nr.291 "Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām" 2. un 6.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi" 2. un 3.punktu, Dobeles novada domes 2017. gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 "Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" 140., 141., 203., 204., 571., 575., 619.punktu, atklāti balsojot, PAR – 18 (Kristīne Briede, Sarmīte Dude, Māris Feldmanis, Edgars Gaigalis, Ivars Gorskis, Gints Kaminskis, Linda Karloviča, Edgars Laimiņš, Ainārs Meiers, Sintija Liekniņa, Sanita Olševska, Andris Podvinskis, Viesturs Reinfelds, Dace Reinika, Guntis Safranovičs, Andrejs Spridzāns, Ivars Stanga, Indra Špela), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Ģirts Ante), Dobeles novada dome NOLEMJ:

1. Neakceptēt SIA "Dobele Wind", reģistrācijas Nr.40103786319, paredzēto darbību - vēja elektrostaciju parka "Dobele" būvniecību Dobeles novadā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

I.Gorskis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU